初動計画フロー【案】　ガス化溶融施設向け

災害状況の条件

震度:5強、受電状況:全停電、時間帯:平日昼間、非常用発電機:有り

大規模災害発生

1 「中央制御室」に全職員集結

↓

2 全職員・見学者・ごみ搬入者の安否状況確認・救助処置
見学者、一般持込者の避難誘導

↓

3 施設内での火災の有無確認 / 建屋・各機器・配管等の破損状況 目視確認 / 薬品・危険物類の屋外漏出確認

↓

4 緊急退避指示の有無確認
（有りの場合、避難行動優先、指示解除後に帰所）

↓ **※ 5～22 ： 運転継続・焼却停止工程中、動作や稼働音異常有無を確認。**

↓ **※ 感震器動作、自立運転可否等により、「運転継続」又は「焼却停止」** ↓

5 「運転継続」:タービン発電機　自立運転

↓

6 所内電力負荷＞発電量（必要蒸気量）の場合
タービン発電機　自立運転「不可」

↓

7 所内電力負荷＝発電量（必要蒸気量）の場合
タービン発電機　自立運転「継続」

↓

8 蒸気量安定確保により配慮した運転管理
（ブリッジ要因排除:搬入ごみ管理、攪拌の強化）

↓

9 薬品タンクの保有量確認
（補給手配可否の確認）

10 水系タンクの保有量確認
（外部給水可否の確認）

11 薬品・水の補給が困難　かつ　保有量LL付近の場合、「運転継続」→「焼却停止」を判断

12

13

14 「焼却停止」:非常停止スイッチ　ON

↓

15 非常停止　自動シーケンス起動

↓

16 非常用発電機起動・電圧確立の確認

↓

17 非常用負荷設備（冷却水(機器・ｽﾗｸﾞ)系、計装空気系、ﾎﾞｲﾗ給水・ﾀｰﾋﾞﾝ補機系など）起動確認

↓

18 蒸気タービン　ターニング状態の確認

↓

19 廃熱ボイラ　水位維持の確認

↓

20 スラグ出さい口閉塞有無の確認

21 焼却停止

↓

22 燃料タンクの保有量確認
（非発稼働中、不足の可能性有り）